



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-9910BQ0050**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Göpfert AG Industriestraße, D-25795 Weddingstedt
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Göpfert AG Industriestraße, D-25795 Weddingstedt
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Apparate und Maschinen mit Trinkwasseranschluss: Be- und Entlüftungsventile PN 16 für Löschwasserleitungen "nass/trocken" und "trocken" (9912)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Be- und Entlüftungsventil für Löschwasseranlagen
<b>Modell</b> <i>model</i>	06.16.01; 06.16.02
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: KT 009/10 vom 04.06.2010 (TZW) Mechanikprüfung: S 015/04+S 016/04 vom 25.02.2005 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	DIN 14463-3 (01.07.2003)

**Ablaufdatum / AZ** 25.02.2015 / 10-0165-WNV  
*date of expiry / file no.*

06.07.2010 GI A-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Straße 1-3  
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888  
Telefax: +49 228 91 88-993  
eMail: info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
06.16.01; 06.16.02	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	
<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>	
06.16.01	Entlüftungsleistung: 1500 l/min	
06.16.02	Entlüftungsleistung: 2500 l/min	
<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>		
Anschlussart: eingangsseitig Außengewinde G2A; ausgangsseitig Innengewinde G1 1/4B		